

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.423149.008 ТУ, признана годной для эксплуатации и упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания
Заводской номер АМП-4-ИКЗ-Р3

Дата выпуска _____

1 Основные сведения об изделии

1.1 Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АМП-4-ИКЗ-Р3 (далее – АМП) предназначена для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прог.Р3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).

1.2 АМП выполняет функции:

– контроля четырех шлейфов сигнализации с неадресными пожарными или охранными извещателями и определения их неисправности: обрыв и короткое замыкание (далее – КЗ);

– управления исполнительными устройствами (далее – ИУ) с помощью одного реле типа «сухой контакт» с переключающимися контактами;

– управления ИУ с помощью двух электронных ключей с контролем целостности линий связи на обрыв и КЗ;

– размыкания адресной линии связи (далее – АЛС) при КЗ и ее восстановления при устранении КЗ;

– питания считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства;

– приема данных от считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства и передачи их в прибор по АЛС.

1.3 АМП маркирована товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АМП-4-ИКЗ-Р3..... 1 шт.
Этикетка 1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01 1 шт.
Устройство подключения нагрузки ПАСН.423149.037..... 2 шт.
Резистор 4,7 кОм ± 5 %, 0,25 Вт 4 шт.



QR-код для перехода на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие АМП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену АМП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта АМП.

3.4 В случае выхода АМП из строя в период гарантийного обслуживания ее следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени работки АМП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/amp_4_ikz_r3-14151/, доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АМП-4-ИКЗ-Р3».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.

Свидетельство о приемке и упаковывании

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТШВГ.423149.008 ТУ, признана годной для эксплуатации и упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания
Заводской номер АМП-4-ИКЗ-Р3

Дата выпуска _____

1 Основные сведения об изделии

1.1 Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АМП-4-ИКЗ-Р3 (далее – АМП) предназначена для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прог.Р3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллером адресных устройств «Р3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).

1.2 АМП выполняет функции:

– контроля четырех шлейфов сигнализации с неадресными пожарными или охранными извещателями и определения их неисправности: обрыв и короткое замыкание (далее – КЗ);

– управления исполнительными устройствами (далее – ИУ) с помощью одного реле типа «сухой контакт» с переключающимися контактами;

– управления ИУ с помощью двух электронных ключей с контролем целостности линий связи на обрыв и КЗ;

– размыкания адресной линии связи (далее – АЛС) при КЗ и ее восстановления при устранении КЗ;

– питания считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства;

– приема данных от считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства и передачи их в прибор по АЛС.

1.3 АМП маркирована товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

2 Комплектность

Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АМП-4-ИКЗ-Р3..... 1 шт.
Этикетка 1 экз.
Фиксатор P21.610.003.005-01 1 шт.
Устройство подключения нагрузки ПАСН.423149.037..... 2 шт.
Резистор 4,7 кОм ± 5 %, 0,25 Вт 4 шт.



QR-код для перехода на страницу продукта

3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие АМП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену АМП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта АМП.

3.4 В случае выхода АМП из строя в период гарантийного обслуживания ее следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени работки АМП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/amp_4_ikz_r3-14151/, доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АМП-4-ИКЗ-Р3».

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.