

26.30.50.121

Утвержден
АТПН.425231.022 ПС-ЛУ



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ
ДЫМОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИПДЛ-264/1-75 прот. R3

Паспорт
АТПН.425231.022 ПС

Редакция 1

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-75 прот. R3
Обозначение	АТПН.425231.022
Условное обозначение по ГОСТ Р 53325	ИП 212-264/10

1.1 Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-75 прот. R3 (далее по тексту извещатель) соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям АТПН.425231.020 ТУ.

1.2 Извещатель предназначен для работы в составе адресной системы пожарной автоматики совместно с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 (далее ППКОПУ) и контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот. R3, «Рубеж-КАУ2» прот. R3.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные технические данные извещателя приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425231.022 РЭ.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-75 прот. R3

АТПН.425231.022.

3.2 Отражатель для ИПДЛ - Д-И/4р АТПН.425929.002 - 2 шт.

3.3 Оптические кольца - 4 шт.

3.4 Паспорт АТПН.425231.022 ПС.

3.5 Руководство по эксплуатации АТПН.425231.022 РЭ.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «Торговый дом «РУБЕЖ» по телефонам:

8-800-600-12-12 (Российская Федерация),

8-800-080-65-55 (Республика Казахстан).

4.2 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.3 Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта извещателя.

В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики»

с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

5 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

5.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-75 прот.РЗ	АТПН.425231.022
_____ Наименование изделия	_____ Обозначение

Упакован	ООО «НПФ «Полисервис»
	_____ Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1-75 прот.РЗ	АТПН.425231.022	
_____ Наименование изделия	_____ Обозначение	_____ Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

12.03.2020 г.

АТПН.425231.022 ПС 4